



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

пер. Доломановский, 132, г. Ростов на Дону, 344018

Телефоны: Приемная (863) 240-63-08 Канцелярия (863) 244-27-85 Факс (863) 244-27-85, (863) 227-50-79,
(8630 223-31-90 <http://www.gpnrostov.donpac.ru>, E-mail: gpnrostov_rnd@mail.ru,

«Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Ростовской области» (863) 239-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новошахтинску

пр. Ленина 59, г. Новошахтинск 346914 Телефон, факс: 8(86369) 2-09-11, email: gpn_novo@mail.ru

Предписание № 88/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению центр развития ребёнка - детский сад № 7 «Золотой петушок» города Новошахтинска

«06» мая 2019 г. проведено мероприятие по надзору заместителем начальника ОНД и ПР по г. Новошахтинску майором внутренней службы Волобуевым Михаилом Сергеевичем в зданиях, помещениях и на территории МБДОУ д/с № 7 по адресу г. Новошахтинск ул. Городская, 72/2 совместно с заведующим МБДОУ д/с № 7 Скобелевой Н.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации инструкция о мерах пожарной безопасности (не указаны: допустимое количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при производстве пожароопасных работ, порядок и нормы хранения пожароопасных веществ и	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.2, п.461-л; к; в; б. В отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения.	10.07.2019	

	материалов, обязанности и действия работников при пожаре).			
2	Не определены руководителем организации порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно – технического минимума.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.3 Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.	10.07.2019	
3	Не проводятся целевые и внеплановые противопожарные инструктажи с работниками организации.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.3 Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" п.9, п.26, п.28. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой.	10.07.2019	
4	Не дооборудовано электrorаспределительное устройство автономной установкой пожаротушения (электrorаспределительный щиток в группе «Непоседы»).	ФЗ-123 ст.4, ст.83, СП 5.13130.2009 табл. А 4. В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади. Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенные в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1	10.07.2019	
5	Не организовано 2 раза в год проведение проверки работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода (отсутствуют соответствующие акты).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.55 Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	10.07.2019	
6	Не вывешена в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.64 Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты.	10.07.2019	


	неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты.			
7	Не проведены работы по заделке негорючими материалами образовавшихся отверстий в местах пересечения противопожарных преград (стен и потолочного перекрытия) технологическими коммуникациями (трубами) в техническом этаже здания.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.22 Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.	10.07.2019	
8	Не соответствуют требованиям пожарной безопасности 3 из 6-ти эвакуационных лестниц 3-го типа (наружные эвакуационные лестницы), а именно: - ширина проступи – менее 25 см., - высота ограждений - менее 1,2 м., Вертикальные элементы ограждений лестниц имеют просветы более 0,1 м., - допускается горизонтальное членение ограждений лестниц. Лестницы расположены в плотную к оконным проемам.	ФЗ-123 ст.4, СНиП 21-01-97* п. 6.30*, СНиП 2.08.02-89* п.1.92* Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см. Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов. 1.92*. Поручни и ограждения в зданиях дошкольных учреждений и на этажах школ учебных корпусов школ-интернатов, где расположены помещения для первых классов, должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м а в дошкольных учреждениях для детей с нарушением умственного развития - 1,8 или 1,5 м при сплошном ограждении сеткой; в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются);	10.05.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


 Заместитель начальника ОНД и ПР по г. Новошахтинску Волобуев М.С.

Подпись

должность, фамилия, и. , о.

«06» мая 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

 Заведующий МБДОУ д/с № 7 Скобелева Н.В.

Подпись

должность, фамилия и. , о.

«06» мая 2019 г.



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

пер. Долломановский, 132, г. Ростов на Дону, 344018

Телефоны: Приемная (863) 240-63-08 Канцелярия (863) 244-27-85 Факс (863) 244-27-85, (863) 227-50-79,
(8630 223-31-90 <http://www.gpnrostov.donpac.ru>, E-mail: gpnrostov_rnd@mail.ru,

«Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Ростовской области» (863) 239-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новошахтинску

пр. Ленина 59, г. Новошахтинск 346914 Телефон, факс: 8(86369) 2-09-11, email: gpn_novo@mail.ru

г. Новцошахтинск пр. Ленина, 59 «31» июля 2019 года 16 час. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ № 161

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

По адресу: г. Новошахтинск ул. Городская, 72/2.

На основании: распоряжения (приказа) № 161 от 29.07.2019 г. была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: здания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребёнка-детский сад № 7 «Золотой петушок» города Новошахтинска ОГРН 1026102484748 ИНН 6151006911

Дата и время проведения проверки: 31 июля 2019г., с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., продолжительность - 01 час 00 минут

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 1 час 00 минут.

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по городу Новошахтинску Главного управления МЧС России по Ростовской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку **ознакомлена:** Заведующий МБДОУ д/с № 7 Скобелева Н.В. 29.07.2019г. в 11 час. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо, уполномоченное на проведение проверки: Волобуев Михаил Сергеевич - заместитель начальника ОНД и ПР по г. Новошахтинску ГУ МЧС России по Ростовской области.

Лица, привлекаемые к проведению проверки: - нет.

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ д/с № 7 Скобелева Н.В.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	Пункты с 1 по 7 предписания № 88/1/1 от 06.05.2019 г. выполнены в полном объеме.		


- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): - нет.

- нарушений не выявлено - нет.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющих)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющих)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: - нет

Подписи лиц, проводивших проверку:
Заместитель начальника ОНД и ПР по г. Новошахтинску
майор внутренней службы Волобуев М.С.
«31» июля 2019 года


(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ д/с № 7 Скобелева Н.В.
«31» июля 2019 года


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)