

ЕРКНМ № 61210061000200577705 от 27.08.2021 года



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новошахтинску
г. Новошахтинск пр. Ленина, 59 тел. 2-09-11
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 111/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
центр развития ребенка - детский сад №7 «Золотой петушок» города Новошахтинска
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения № 111 от «27» августа 2021 года
в период с «13» сентября 2021 г. по «13» сентября 2021 г.

Заместитель начальника ОНД и ПР по г. Новошахтинску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской
области майор внутренней службы Волобуев Михаил Сергеевич

проведено плановая выездная проверка
в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий
МБДОУ д/с № 7 Скобелева Наталья Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выпол- нении
----------	---	--	---	------------------------------

1.	Не определены руководителем организации порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности	Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п. 3.	10.12.2021	
2.	Не проведены эксплуатационные испытания пожарной лестницы.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п. 17.	10.12.2021	
3.	Демонтированы (сняты) предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров 1-го этажа здания и лестничных клеток 1-го этажа здания, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п.16-д.	10.05.2022	
4.	Не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности 3 из 6 эвакуационные лестницы 3-го типа (наружные эвакуационные лестницы): ширина лестниц менее 1,35 м., ширина проступи менее 25 см., высота ограждений менее 1,2 м., данные лестницы расположены в плотную к оконным проемам.	ФЗ-123 ст.4, ст. 89, СП 1 131.30-2020 п. 4.4.1, п.4.4.3, п.4.4.7.	10.05.2022	
5.	Двери эвакуационных выходов из групп и коридора первого этажа здания открываются не по направлению выхода из здания.	ФЗ-123 ст.4, ст. 89, СП 1 131.30-2020 п.4.2.22.	10.05.2022	3+3


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ д/с № 7 Скобелева Н.В.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Заместитель начальника ОНД и ПР по г. Новошахтинску
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
майор внутренней службы М.С. Волобуев

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)


(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.